



**План  
 работы по выполнению предписания 446/2 – пр от 23 июня 2021 года  
 МБОУ «Бобровская СШ»**

163505, Архангельская область, Приморский район, п. Боброво, ул. Школьная, д. 1 (средняя школа)				
№ п/п пункта предписания	Нарушения	Срок устранения	Отметка об исполнении	Приложение
9.	В кабинете №11 (химия), лаборантской кабинета химии отсутствует горячее водоснабжение.	Октябрь 2023 г	Не исполнено	Смета на материалы составлена. Ремонт выполним своими силами.
10.	Выполнить остекление окон выполнено из цельного стекло полотна: в кабинете №7 (обнаружено 4 составных стекла, в рекреации у кабинета №8 (обнаружено одно стекло с трещиной, 1 разбитое стекло, 1 составное стекло), в кабинете заместителя директора (обнаружено 2 составных стекла, 1 стекло с трещиной).	Октябрь 2023 г	Не исполнено	Смета заказана подрядчику.
11.	Обеспечить в кабинете № 13 (физика), лаборантской кабинета химии горячее водоснабжение	Ноябрь 2023 г	Не исполнено	Закупаем материал. Планируем выполнить работу своими силами.
5.	Выполнить отделку стен материалами, допускающими проводить влажную обработку	Август 2023 г.	Не исполнено	Смета на ремонт актуализирована. В УО пакет документов на выделение денежных средств направлен.

	применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: способом: В рекреации школы.			
6	Провести ремонт стен в следующих помещениях: в рекреации школы, в туалете для мальчиков (отслоение краски, трещины), в туалете для девочек (трещины, отверстие, отслоение штукатурки)	Август 2023 г.	Не исполнено	Смета на материалы составлена. Ремонт выполним своими силами.
7.	Провести ремонт потолка в рекреации школы (следы протеканий)	Август 2023 г.	Не исполнено.	Смета актуализирована. В УО пакет документов на выделение денежных средств направлен.
<b>163505, Архангельская область, Приморский район, п. Боброво, ул. Школьная, д. 1 (основная школа); 163505, Архангельская область, Приморский район, п. Боброво, ул. Школьная, д. 3 (здание начальной школы); Архангельская область, Приморский район, п. Боброво, ул. Бобровская, д.2 а (здание мастерских); Архангельская область, Приморский район, д. Новинки, д.13</b>				
41.	Вакцинация	2021,2022,2023 г. (май)	Исполнено частично	По плану
<b>163505, Архангельская область, Приморский район, д. Новинки, д.13</b>				
24	Оборудовать на территории начальной школы-детский сад физкультурно-спортивную площадку для детей дошкольного возраста	Июнь 2023 г.	Не исполнено	В УО пакет документов на выделение денежных средств направлен.
30	Выполнить отделку стен материалами, допускающими влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств в следующих помещениях: лестничном марше с 1 по 2 этаж	Июль 2023 г.	Не исполнено	В УО пакет документов на выделение денежных средств направлен.

	(побелка ½ стены)			
31	Выполнить ремонт стен в следующих помещениях: в стиральной (отсут. 81 кафельная плитка),	Июль 2023 г.	Не исполнено	Смета на материалы составлена. Ремонт выполним своими силами.
33	Выполнить остекление окон из цельного стеклопалотна в следующих помещениях: в гладильной (обнаружено одно составное стекло)	Июль 2023 г	Не исполнено	В УО пакет документов на выделение денежных средств направлен
37	Обеспечить подачу воды в туалете, совмещенном с умывальной группы детского сада, в умывальные раковины для детей через смеситель	Март 2023 г	Не исполнено	Смета на материалы составлена. Ремонт выполним своими силами.
38	Оборудовать туалет, совмещенный с умывальной группы детского сада (возраст детей 2-7 лет) сливом для обработки горшков	Июль 2023 г	Не исполнено	Смета на материалы составлена. Ремонт выполним своими силами.