



Утверждаю  
Директор МБОУ «Бобровская СШ»  
Е.В.Поликарпова  
Приказ № 154/от 14.05.2024 г

План  
устранения выявленных нарушений обязательных  
требований по предписанию об устранении выявленных нарушений  
обязательных требований № 327/пр от 03 мая 2024 года  
в МБОУ «Бобровская СШ»

МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, р-н Приморский, п. Боброво, ул. Школьная, д. 1.				
№ п/п	Нарушения	Срок устранения	Отметка об исполнении	Приложение
1.	Работники МБОУ «Бобровская СШ» не соответствуют требованиям, касающимся прохождения ими вакцинации.	до 01.12.2024		Составлен план работы по вакцинации
2.	На момент осмотра обнаружена мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: в кабинете №9 (обнаружено 12 столов, 2 стула с отслоением поверхности покрытия).	до 01.09.2024		Включить в план работ на период 2024 г.
3.	На момент осмотра обнаружена мебель с покрытием, выполненным из материала (текстиля), неустойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: в кабинетах №3 (1 стул), в кабинете №7 (2 стула), в кабинете №9 (2 стула), в кабинете №10 (1 стул).	до 30.12.2024		Подготовка документов на запрос денежных средств.
4.	На момент осмотра обнаружены дефекты и повреждения поверхности полового покрытия в следующих помещениях: в лаборантской кабинета химии (проседание пола, расхождение линолеумного покрытия по шву), что не позволяет проводить влажную обработку и дезинфекцию.	до 22.08.2025		Разработка ЛРСР.
6.	На момент осмотра учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов не обеспечены холодным и горячим водоснабжением, а именно: в учебных кабинетах №3 (1 класс), №5 (4 класс) (отсутствуют умывальные раковины).	до 22.08.2025		Приобретение ручных моек с подогревом.
7.	На момент осмотра в кабинетах №№7,9 обнаружены входные двери с отслоением покрытия, что не позволяет проводить обработку с применением моющих средств.	до 22.08.2025		Подготовка документов на запрос денежных средств.
МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, р-н Приморский, п. Боброво, ул. Бобровская, д. 2а (здание мастерских).				
8.	На момент осмотра в учебном кабинете мастерских учебная доска, для работы с которой использовался мел, не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленном непосредственно на рабочее место.	до 22.08.2024		Включить в план работ на период 2024 г.
9.	На момент осмотра в учебном кабинете мастерских не обеспечено боковое левостороннее естественное освещение рабочих мест обучающихся, естественное освещение рабочих мест - сзади.	до 22.08.2024		Включить в план работ на период 2024 г.
МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163503, Архангельская область, Приморский район, п/о Хорьково,				

<b>деревня Новинки, дом 13 (филиал «Лявленская начальная школа – детский сад»)</b>				
10.	В туалетной комнате группы «Ромашка» отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей.	до 25.12.2024		Включить в план работ на период 2024 г.
11.	Обеденный зал не обеспечен умывальниками из расчета один кран на 20 посадочных мест, количество оборудованных посадочных мест – 24; фактически оборудован 1 кран на 24 посадочных места.	до 22.08.2025		Включить в план работ на период 2024 г.
<b>структурное подразделение детский сад «Ягодка» МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, р-н Приморский, п. Боброво, ул. Пионерская, д. 1</b>				
12.	Не представлены документы, подтверждающие проведение химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки).	до 01.09.2024		Подготовка документов для заключения договора на химической чистки или дезинфекционной обработки постельных принадлежностей (матрацы, подушки).