



План
 выполнения по устранению недостатков выявленным Управление Роспотребнадзора по
 Архангельской области и указанными в предписании №446/2-пр от 23 июня 2021
 в МБОУ «Бобровская СШ»

№ п/п	Вид нарушения	Срок исполнения	Ответственный Ф.И.О	Отметка о выполнении
МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, Приморский район, п. Боброво, ул. Школьная, д. 1 (основная школа).				
1	Отсутствует ограждение территории МБОУ «Бобровская СШ» в хозяйственной зоне с левой стороны от здания мастерских, в физкультурно-спортивной зоне со стороны футбольного поля.	Июнь 2021	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И	Частично выполнено
2	На момент проверки обнаружена мебель с покрытием, выполненным из материала (текстиля), неустойчивого к воздействию влаги, моющих и дезинфицирующих средств: в кабинете информатики №16 (обнаружено 10 стульев с тканевым покрытием), что не позволяет проводить влажную уборку с применением моющих и дезинфицирующих средств. На момент проверки обнаружена мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: в кабинете №3 (обнаружено 6 столов с отслоением поверхности покрытия), в кабинете №8 (обнаружен 1 стол с отслоением поверхности покрытия), в кабинете №9 (обнаружен 1 стол с отслоением поверхности покрытия), в кабинете №10 (обнаружено 3 стола с отслоением поверхности покрытия).	Июнь 2022	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И	Частично выполнено
3	В кабинете №3 учебная доска не оборудована дополнительным источником	Июнь 2021	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И	Выполнено в ходе проверки (май 2021 г)

	<i>направленного непосредственно на рабочее поле.</i>			
4	<i>В туалете для девочек 3 туалетные кабины, в туалете для мальчиков 1 туалетная кабина не оборудованы держателями для туалетной бумаги.</i>	Июнь 2021	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И	Выполнено в ходе проверки (май 2021 г)
5	<i>Обнаружены дефекты напольного покрытия в следующих помещениях: в кабинете №8 (стерта краска с древесноволокнистых плит), в кабинете №11 (расхождение линолеумного покрытия по шву), в коридоре перед туалетом персонала (отслоение краски), в кабинете №17 (стерта поверхность ламинированного напольного покрытия), что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.</i>	Июнь -Июль 2021	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И	Замечание по кабинету № 11 выполнено в ходе проверки (май 2021г)
6	<i>Отделка стен в следующих помещениях не позволяет проводить уборку влажным способом: в рекреации школы, в лаборантской кабинета химии, в кабинете физики, в лаборантской кабинета физики, в фойе, в гардеробе, в тамбуре при входе в школу (побелка на 1/2). Обнаружены дефекты отделки стен в следующих помещениях: в рекреации школы (отслоение краски, трещины), в кабинете №7 (отслоение штукатурки под окном), в умывальной перед туалетами (выбоина в стене, следы протеканий), в туалете для девочек (трещины, отверстие, отслоение штукатурки), в туалете для мальчиков (отслоение краски, трещины), в фойе, в тамбуре</i>	Июнь - август 2021	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И	Выполнен косметический ремонт кабинета физики, лаборантских физики и химии. Устранены замечания по кабинету № 7. (июль 2021 г). Сметы составлены, проверены в в апреле 2020 г

	<p>при входе в школу (отслоение краски), в раздевалке для девочек при спортивном зале (отслоение штукатурки), в инвентарной при спортивном зале (трещина), в кабинете заместителя директора (отверстие в стене), что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.</p> <p>Обнаружены дефекты отделки потолка в следующих помещениях: в рекреации школы (следы протеканий).</p>			
7	<p>На момент проверки установлено, что столовая эксплуатируется не в соответствии с проектной документацией, по которой было построено здание школы: а именно: в соответствии с экспликацией к поэтажному плану здания (строения) столовая имеет набор производственных помещений: №13 кухня - фактически горячий цех, №14 моечная, соответствующий набору помещений буфет-раздаточной. В соответствии с договором о передаче в аренду недвижимого имущества, являющегося муниципальной собственностью МО «Приморский муниципальный район» от 01.09.2020 года с ИП Занина Е.С., в перечне технологического оборудования столовой в горячем цехе имеется пекарская зона со следующим оборудованием: шкаф пекарский, 3 производственных стола, стеллаж, контрольные весы, печь хлебопекарная электрическая, что свидетельствует о работе столовой на полуфабрикатах, в которой производится выпечка</p>	Сентябрь 2022г	Директор Поликарпова Е.В	Выполнено

	хлебобулочных изделий. Основное меню для обучающихся в МБОУ «Бобровская СШ» в возрасте с 7 до 11 лет, утвержденное директором школы в 2021 году, разработано для столовых, работающих на полуфабрикатах.			
8	В кабинете №11 (химия), лаборантской кабинета химии отсутствует горячее водоснабжение.	Ноябрь 2021	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И	Не выполнено
9	Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета: в кабинете №7 (обнаружено 4 составных стекла), в рекреации у кабинета №7 (обнаружено 1 разбитое стекло), в рекреации у кабинета №8 (обнаружено одно стекло с трещиной, 1 разбитое стекло, 1 составное стекло), в кабинете №8 (обнаружено 2 стекла с трещиной), в гардеробе (обнаружено 1 составное стекло), в кабинете заместителя директора (обнаружено 2 составных стекла, 1 стекло с трещиной).	Июль 2021	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И	Частично выполнено
10	Не проведена своевременная замена вышедших из строя источников света: в кабинете №3 (обнаружено 3 перегоревшие лампы), в кабинете №5 (обнаружен 1 неисправный светильник), в кабинете №7 (обнаружено 2 перегоревшие лампы), в кабинете №10 (обнаружена 1 перегоревшая лампа), в кабинете физики (обнаружена 1 перегоревшая лампа).	Июнь 2021	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И	Выполнено в ходе проверки
11	Отсутствуют защитные бортики по наружному краю демонстрационного стола в кабинете химии.	Июнь 2021	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И	Выполнено в ходе проверки

12	Кабинет №13 физики, лаборантская кабинета физики не обеспечены холодным и горячим водоснабжением.	Декабрь 2021	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И	не выполнено
МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: 163505, Архангельская область, Приморский район, п. Боброво, ул. Школьная, д. 3 (здание начальной школы).				
13	На момент проверки обнаружена мебель с дефектами и повреждениями в следующих помещениях: в учебном кабинете №8 (обнаружен 1 стол с отслоением покрытия со столешницы).	Июнь 2021	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И	выполнено
14	В учебном кабинете №9 обнаружены потолочные светильники с разными типами ламп (1 светильник со светодиодными лампами, 9 светильников с люминесцентными лампами).	Июнь 2021.	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И	Замечание устранено в ходе проверки.
15	Обнаружены дефекты напольного покрытия в кабинете технологии №4 (щели между половыми досками ориентировочно 0,5 см.), что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.	Июль 2022	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И.	выполнено в ходе проверки
16	Отделка стен в следующих помещениях не позволяет проводить уборку влажным способом: в рекреации здания, в учебных кабинетах №№3, 5, 8, 9, учительской, переходе в гимнастический зал, в кабинете технологии №4, библиотеке (побелка на 1/2 стены). Обнаружены дефекты отделки стен в следующих помещениях: в кабинете №8 (отслоение штукатурки), в рекреации (отслоение штукатурки, трещины), переходе в гимнастический зал (отслоение штукатурки), в тамбуре при входе в школу,	Июль 2022	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И.	частично выполнено

	библиотеке (отслоение краски), в кабинете технологии №4 (отслоение побелки), что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств. Обнаружены дефекты отделки потолка в следующих помещениях: в учительской (следы протеканий).			
17	Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета в следующих помещениях: в рекреации (обнаружено 1 стекло с трещиной), в библиотеке (обнаружено 1 разбитое стекло, 1 составное стекло).	Июнь 2021	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И.»	Частично выполнено
18	Гардероб для обучающихся 1-4 классов, размещенный в рекреации напротив учебного кабинета №9 не оборудован индивидуальными шкафчиками для раздельного хранения одежды и местом для хранения обуви на каждого обучающегося (установлена стойка с крючками для одежды).	Август 2021	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И.	Замечание Устранено в августе 2021 г.
19	В кабинетах начальных классов №№3, 5, 8 отсутствует холодное и горячее водоснабжение, в кабинете технологии отсутствует горячее водоснабжение.	Декабрь 2021	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И.	Частично выполнено <hr/> выполнено

20	Площадь на одного обучающегося при фронтальных формах занятий в классах исходя из расчета площади учебных кабинетов составляет: 3 класс (кабинет №7 - площадь 43,2 кв.м.) – 2,3 кв.м. (при нормативе не менее 2,5 кв.м.).	Сентябрь 2021	Директор Поликарова Е.В	Выполнено
МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: Архангельская область, Приморский район, п. Боброво, ул. Бобровская, д.2 а (здание мастерских).				
21	В комбинированной мастерской используются табуретки.	Январь 2022	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И.	Выполнено
22	Не обеспечена возможность проведения проветривания комбинированной мастерской через окна, форточки, на момент проверки окна, форточки закрыты, проветривание осуществляется через дверь.	Май 2022	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И.	Выполнено
23	Комбинированная мастерская не оборудована местной системой вытяжной вентиляции.	Май 2022	Зам.директора по АХР Бурдачев В.И.	
МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: Архангельская область, Приморский район, д. Новинки, д. 13 (начальная школа-детский сад).				
24	Оборудовать на территории начальной школы – детский сад физкультурно спортивную площадку для детей дошкольного возраста	Июнь 2022	Завхоз Гуликэ М.А	Пакет документов направлен в УО
25	Обеспечить на пищеблоке соблюдение последовательности (поточности технологических процессов, исключая встречные потоки чистой и грязной посуды, а именно: не использовать моечную в помещении пищеблока для мытья столовой посуды)	Июнь 2021	Завхоз Гуликэ М.А	Выполнен косметический ремонт пищеблока. Установлена новая вытяжка.
26	В обеденном зале отсутствует естественное освещение.	Июль 2022	Завхоз Гуликэ М.А	
27	На момент проверки обнаружены нарушения целостности отделки	Август 2021	Завхоз Гуликэ М.А	Выполнен косметический ремонт

	<p>поверхности стен в следующих помещениях: в моечной столовой и кухонной посуды, в тамбуре столовой (отслоение краски).</p> <p>На момент проверки обнаружены нарушения целостности отделки поверхности потолка в следующих помещениях: в моечной столовой и кухонной посуды, тамбуре, (признаки поражения грибком), в коридоре столовой, в мясорыбном цехе, совмещенном с цехом первичной обработки овощей (отслоение краски).</p>			пищблока. Установлена новая вытяжка.
28	<p>Пищблок образовательной организации на момент проверки не укомплектована минимальным перечнем оборудования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - в зоне размещения моечных ванн для мытья столовой и кухонной посуды отсутствует производственный стол, на момент проверки грязная кухонная посуда хранилась на скамейке; - в мясорыбном цехе, совмещенном с цехом первичной обработки овощей отсутствует картофелеочистительная машина производственный стол для разделки птицы; - в горячем цехе, совмещенном с холодным цехом отсутствует бактерицидная установка для обеззараживания воздуха, электропривод для готовой продукции. 	Июль 2022	Завхоз Гуликэ М.А	Выполнено
29	<p>На момент проверки в туалетной, совмещенной с умывальной детского сада обнаружено санитарно-техническое оборудование с дефектами (трещина на умывальной раковине).</p>	Август 2021	Завхоз Гуликэ М.А	Выполнено в ходе проверки.

30	<p>Обнаружены дефекты напольного покрытия в следующих помещениях: в спальне детского сада (щели между древесноволокнистыми плитами), что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.</p>	Июль 2021	Завхоз Гуликэ М.А	Выполнено в ходе проверки.
31	<p>Отделка стен в следующих помещениях не позволяет проводить уборку влажным способом: в коридоре у обеденного зала, в коридоре 1 этажа у прачечной, лестничном марше с 1 по 2 этаж (побелка на 1/2 стены).</p> <p>Обнаружены дефекты отделки стен в следующих помещениях: в стиральной (отсутствовала 81 кафельная плитка), в туалете, совмещенном с умывальной группы детского сада (отсутствовало 12 кафельных плиток, отслоение краски), в актовом зале, в спальне, буфетной детского сада (отслоение краски), в снарядной при спортивном зале (отслоение краски, трещины, отверстие в стене), что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.</p> <p>Обнаружены дефекты отделки потолка в следующих помещениях: в актовом зале, в снарядной при спортивном зале (отслоение краски, штукатурки), что не позволяет проводить уборку влажным способом с применением дезинфицирующих средств.</p>	Июль - Август 2021	Завхоз Гуликэ М.А	<p>Выполнен косметический ремонт в снарядной комнате спортивного зала.</p> <p>Выполнен косметический ремонт потолка.</p>

32	На момент проверки в мясорыбном цехе, совмещенном с цехом первичной обработки овощей производственная раковина не подключена к системе водоотведения.	Май – Июнь 2021	Завхоз Гуликэ М.А	Выполнено в ходе проверки.
33	Остекление окон выполнено не из цельного стеклопакета в следующих помещениях: в гладильной (обнаружено 1 составное стекло).	Июль 2021	Завхоз Гуликэ М.А	Выполнено
34	На момент проверки в игровой детской площадке обнаружено сломанное ограждение отопительных приборов, выполненное из древесноволокнистых плит (частично заклеено на скотч), что не позволяет проводить ежедневную влажную уборку с применением моющих средств.	Июль 2021	Завхоз Гуликэ М.А	Выполнено
35	В туалете для персонала отсутствует отдельный водопроводный кран для технических целей.	Июль 2021	Завхоз Гуликэ М.А	Выполнено в ходе проверки. (кран был ранее установлен)
36	В соответствии с экспертным заключением от 14.05.2021 года №Ц-836/515 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: организация и проведение дезинсекционных мероприятий против синантропных членистоногих в МБОУ «Бобровская СШ» по адресу: д. Новинки, д. 13 (начальная школа-детский сад) не соответствует санитарным требованиям, а именно: допущено наличие синантропных членистоногих (тараканов) в помещениях объекта.	Август 2021	Завхоз Гуликэ М.А	Выполнено

37	<p>В кабинете начального 1-3 класса, в горячем цехе пищеблока, туалете персонала, в умывальной перед туалетами для мальчиков и для девочек на 2 этаже, в умывальной в обеденном зале отсутствует горячее водоснабжение.</p>	Июль 2021	Завхоз Гуликэ М.А	Выполнено
38	<p>В туалете, совмещенном с умывальной группы детского сада подача воды в умывальные раковины для детей осуществляется без смесителя. Туалет, совмещенный с умывальной группы детского сада (возраст детей 2 – 7 лет) не оборудован сливом для обработки горшков.</p>	Август 2021	Завхоз Гуликэ М.А	НЕ выполнено
39	<p>При изготовлении блюд не обеспечивается биологическая безопасность пищевой продукции, а именно: использованная посуда из обеденного зала поступает через окно для грязной посуды в моечную столовой и кухонной посуды через линию раздачи готовой продукции и горячий цех.</p>	Август 2021	Завхоз Гуликэ М.А	Выполнено
40	<p>В соответствии с экспертным заключением от 17.05.2021 года №Ц-852/515 ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Архангельской области» установлено: масса порций блюд в примерном (основном) меню зимний, летний периоды-взаимозаменяемые в МБОУ «Бобровская СШ» для обучающихся в возрасте с 7 до 11 лет не соответствует гигиеническим нормативам: -по массе яичного блюда: в среду в 1-ю неделю на завтрак подается омлет натуральный с маслом выход блюда составляет 125г при нормативе 150-200г. (суммарный объем блюд при этом составляет 495г).</p>	Август 2021	Директор Поликарпова Е.В	Выполнено

