



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Архангельской области
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Архангельск, ул. Свободы д. 27 т.(8182) 65-14-94 ф.(8182) 65-14-94 E-mail:
mchs29@yandex.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Приморского и Холмогорского
районов управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного
управления МЧС России по Архангельской области
(наименование органа государственного надзора)

г. Архангельск, ул. Дежневцев, 10, тел. 69-96-70, E-mail: primorogpn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

АКТ ПРОВЕРКИ соблюдения требований пожарной безопасности № 56

г. Архангельск, ул. Дежневцев, д. 10

(место составления акта)

«15» июня 2021 г.

(дата составления акта)

11 час.00 мин.

(время составления акта)

На основании: распоряжения начальника ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Жвакина Артемия Николаевича № 56 от 13 мая 2021 г.

(вид документа о проведении проверки с указанием его реквизитов)

проведена плановая проверка:

(вид проверки)

Здания средней школы, по адресу: Архангельская область, Приморский район, п. Боброво, ул. Школьная, д. 1.

(наименование и адрес места нахождения объекта защиты (место проведения проверки))

Наименование правообладателя (-ей) объекта защиты:

муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Бобровская средняя школа» (МБОУ «Бобровская СШ»), юридический адрес: Архангельская область, Приморский район, п. Боброво, ул. Школьная, д. 1; ИНН 2921001058.

(наименование юридического (-их) лица (полное и сокращенное), фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) индивидуального (-ых) предпринимателя (-ей), с указанием ИНН и юридического адреса - правообладателей объекта защиты)

Дата и время проведения проверки:

«20» мая 2021 г. с 11 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«27» мая 2021 г. с 14 час. 00 мин. до 15 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

«15» июня 2021 г. с 10 час. 00 мин. до 11 час. 00 мин. Продолжительность 1 час

Общая продолжительность проверки: 3 дня, 3 часа

(рабочих дней / часов)

С распоряжением о проведении проверки ознакомлены: директор МБОУ «Бобровская СШ» Поликирпова Елена Викторовна.

(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)

11 часов 30 минут «20» мая 2021 г.

(подпись)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки: -
(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо (-а), проводившее (-ие) проверку: начальник ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС России по Архангельской области Жвакин Артемий Николаевич
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (-ов) органа ГПН проводившего (-их) проверку)

Лицо (-а), привлеченное (-ые) к проведению проверки в качестве экспертов, представителей экспертных организаций: не привлекались
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должности привлекаемых к проведению проверки экспертов и (или) наименование экспертной организации с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименования органа по аккредитации, выдавшего свидетельство об аккредитации)

При проведении проверки присутствовали: директор МБОУ «Бобровская СШ» Поликарпова Елена Викторовна
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавшего при проведении проверки)

В ходе проведения проверки:
 - рассмотрены документы МБОУ «Бобровская СШ» – правообладателя (-ей) объекта защиты;
 - проведено обследование объекта(-ов) защиты, расположенного по адресу: Архангельская область, Приморский район, п. Боброво, ул. Школьная, д. 1.
(указывается перечень мероприятий по контролю проведенных в рамках настоящей проверки)

Представлен отчет о результатах расчета пожарного риска: отсутствует.
(указываются реквизиты отчета, кем, когда и на какой объект защиты разработан, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия отчета, об этом делается соответствующая запись)

Представлены специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения пожарной безопасности объекта защиты и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, согласованные с федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на решение задач в области пожарной безопасности: СТУ отсутствуют
(указываются реквизиты СТУ с информацией о их согласовании, кем, когда и на какой объект защиты разработаны, правообладатель данного объекта, в случае отсутствия СТУ, об этом делается соответствующая запись)

Представлено охранное обязательство на объект культурного наследия: _____
(указываются реквизиты документа, в случае отсутствия охранного обязательства, об этом делается соответствующая запись)

В ходе проведения проверки выявлены нарушения требований пожарной безопасности:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности, с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Сведения о лицах, допустивших нарушения требований пожарной безопасности
1	2	3	4

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): _____

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): _____

нарушений не выявлено: не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Отметка о применении технических средств: Не применялись.
(указывается наименование применяемого технического средства, модель, марка)

Прилагаемые документы:

1. Проверочные листы.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Начальник ОНДиПР Приморского и Холмогорского районов УНДиПР Главного управления МЧС
России по Архангельской области Жвакин Артемий Николаевич

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность сотрудника (ов) органа ГПН проводившего(их) проверку)

“ 15 ” июня 2021 г.

(подпись)

С актом проверки ознакомлен(а), экземпляр акта со всеми приложениями получил(а)
директор МБОУ «Бобровская СШ» Поликарпова Елена Викторовна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

“ 15 ” июня 2021 г.

(подпись)

Отметка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись сотрудника органа ГПН проводившего проверку)